LICENCE

LCIE N° : T 19056 / 745849

Titulaire : *License Holder:*	**BLOCTECH SAS** 14, avenue du 1er Mai; 91120 PALAISEAU -France
Site de fabrication : *Factory:*	**TM TECHNOLOGIE Sp. z o.o. (26378)** Morawica 355 ; 32-084 Morawica - Pologne
Produit : *Product:*	**BAES d'ambiance à diodes électroluminescentes P** *BAES for atmosphere light-emitting diode P*
Marque commerciale (s'il y a lieu) : *Trade mark (if any):*	BLOCTECH
Modèle, type, référence : *Model, type, reference:*	Modèle R - R A1S 1H 320 TC - R A1S 1H 320 D2
Caractéristiques principales : *Main characteristics*:	Voir Annexe / *See Annex*
Informations complémentaires : *Additional information*:	/
Le produit est conforme à : *The product is in conformity with*:	NF EN 60598-1:2015+A1:2018 NF EN 60598-2-22:2014 NF EN 62034:2012 NF C 71-801:2000 NF C 71-820:1999 Règle d'Application n° 110-699 :2013
Documents pris en compte : *Relevant documents*:	TR n°156815-725466 A/B - Version 02
Annule et remplace (s'il y a lieu) : *Cancels and replaces (if necessary)*:	La licence / *License* T 19056 / 725470 du/of 29/10/2019. Modification adresse titulaire, et référence diodes

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 24/01/2020

Jérôme REYSSON
Responsable Certification/Certification Officer

Date de fin de validité / Expiry date:

LABORATOIRE CENTRAL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES
S.A.S au capital de 15.745.984 €
RCS Nanterre B 408 363 174
33 avenue du Général Leclerc
F - 92266 FONTENAY AUX ROSES

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.

Annexe de la licence / *Annex of license*
T 19056 / 745849

Caractéristiques / *Characteristics* :

Caractéristique	Valeur
Tension assignée / Rated voltage	230V
Nature du courant / Nature of supply	AC
Fréquence assignée / Rated frequency	50/60 Hz
Puissance assignée / Rated power	1,2 W
Classe de protection contre les chocs électriques / Class of protection from electric shock	I
Degré IP / IP degree	20
Degré IK / IK degree	04
Flux assigné / Rated lumen output	345 lm à 1h
Nature accumulateur (Type, Nombre, Tension, Capacité) / Battery type	Li-ion 3,2V – 3,0Ah - LiFePO4
Lampe de secours (nature, nombre) / Emergency lamp (type, number)	1 LED – Réf. OSLON SQUARE
Lampe de veille (nature, nombre) / Normal lamp (type, number)	-
Télécommande/Remote control	oui